



INDICAZIONI

- la linea per le acque nere e bianche dovrà essere realizzata con tubazioni in PVC Ø 165 mm. omologato;
- la linea di scarico delle acque piovane dovrà essere completamente indipendente dalla linea delle acque nere e bianche;
- le vasche dovranno essere poste ad una distanza minima di ml. 1,00 dai muri del fabbricato e di ml. 10,00 dai pozzi d'acqua;
- la vasca Imhoff dovrà avere adeguate dimensioni tenendo conto del carico potenziale degli abitanti equivalenti;
- la vasca Imhoff dovrà distare almeno ml. 2,00 dal confine;
- la linea delle acque nere e la linea delle acque piovane devono distare almeno ml. 1,00 dal confine.

SCHEMA FOGNATURE scala 1:100

per scarichi di tipo civile in zone non servite dal depuratore comunale